

令和7年度  
奥能登クリーンセンターごみ焼却施設 維持管理情報  
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律8条の3第2項に基づく項目)

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

| 種類   | 項目     | 単位 | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 年合計      |
|------|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 可燃ごみ | 1号炉焼却量 | t  | 395.30 | 377.69 | 359.78 | 247.73 | 343.95 | 294.33 | 291.06 | 206.40 | 265.19 | 245.57 | 178.76 | 185.48 | 3,391.24 |
|      | 2号炉焼却量 | t  | 389.83 | 371.76 | 353.43 | 239.69 | 327.60 | 284.97 | 284.56 | 203.66 | 263.24 | 247.18 | 183.81 | 201.13 | 3,350.86 |
|      | 合計     | t  | 785.13 | 749.45 | 713.21 | 487.42 | 671.55 | 579.30 | 575.62 | 410.06 | 528.43 | 492.75 | 362.57 | 386.61 | 6,742.10 |

2 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度（連続測定の日平均値）

| 項目              |     | 単位  | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 基準値               | 測定場所   |
|-----------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|
| 燃焼室中の燃焼ガス温度     | 1号炉 | ℃   | 976.6 | 974.9 | 980.8 | 942.2 | 941.8 | 947.7 | 946.9 | 940.4 | 945.0 | 935.2 | 936.6 | 941.9 | 850℃以上            | 燃焼室出口  |
|                 | 2号炉 | ℃   | 972.0 | 973.6 | 978.6 | 944.8 | 940.7 | 949.3 | 946.4 | 941.6 | 943.3 | 933.2 | 933.7 | 941.7 |                   |        |
| 集じん器に流入する燃焼ガス温度 | 1号炉 | ℃   | 186.6 | 187.2 | 187.0 | 185.1 | 185.0 | 185.0 | 184.7 | 184.5 | 184.9 | 184.5 | 184.6 | 184.7 | 200℃以下            | 集じん器入口 |
|                 | 2号炉 | ℃   | 186.5 | 187.4 | 186.9 | 184.9 | 184.9 | 185.0 | 184.7 | 184.3 | 185.0 | 184.6 | 184.6 | 184.8 |                   |        |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度    | 1号炉 | ppm | 0.4   | 0.8   | 0.3   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.2   | 30ppm以下<br>(4H平均) | 煙突     |
|                 | 2号炉 | ppm | 1.5   | 1.2   | 1.4   | 1.5   | 1.2   | 1.2   | 1.1   | 1.2   | 1.1   | 1.1   | 1.2   | 1.1   |                   |        |

3 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

| 項目                 |     | 除去日                                 |
|--------------------|-----|-------------------------------------|
| 冷却設備<br>ガス冷却室      | 1号炉 | R7.07.07、R7.10.10、R8.02.10、R8.03.24 |
|                    | 2号炉 | R7.07.07、R7.10.10、R8.02.10          |
| 排ガス処理設備<br>ろ過式集じん器 | 1号炉 | 集じん器差圧による自動逆洗を常時実施                  |
|                    | 2号炉 | 集じん器差圧による自動逆洗を常時実施                  |

4 ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

| 項目           |     | 単位                  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月       | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月       | 3月 | 環境保全目標値                      | 測定場所 |
|--------------|-----|---------------------|----|----|----|----|----------|----|-----|-----|-----|----|----------|----|------------------------------|------|
| 排ガスを採取した年月日  | 1号炉 | --                  | -- | -- | -- | -- | R7. 8.19 | -- | --  | --  | --  | -- | R8. 2.19 | -- | --                           | --   |
|              | 2号炉 | --                  | -- | -- | -- | -- | R7. 8.20 | -- | --  | --  | --  | -- | R8. 2.20 | -- |                              |      |
| 測定結果の得られた年月日 |     | --                  | -- | -- | -- | -- | R7. 9.26 | -- | --  | --  | --  | -- | R8. 3.17 | -- | --                           | --   |
| ばいじん濃度       | 1号炉 | g/m <sup>3</sup> N  | -- | -- | -- | -- | 0.002    | -- | --  | --  | --  | -- | 0.001    | -- | 0.05g/m <sup>3</sup> N<br>以下 | 煙突   |
|              | 2号炉 | g/m <sup>3</sup> N  | -- | -- | -- | -- | 0.002    | -- | --  | --  | --  | -- | 0.002    | -- |                              |      |
| 硫黄酸化物濃度      | 1号炉 | ppm                 | -- | -- | -- | -- | 2 未満     | -- | --  | --  | --  | -- | 3        | -- | 80ppm<br>以下                  | 煙突   |
|              | 2号炉 | ppm                 | -- | -- | -- | -- | 2 未満     | -- | --  | --  | --  | -- | 2        | -- |                              |      |
| 窒素酸化物濃度      | 1号炉 | ppm                 | -- | -- | -- | -- | 72       | -- | --  | --  | --  | -- | 67       | -- | 250ppm<br>以下                 | 煙突   |
|              | 2号炉 | ppm                 | -- | -- | -- | -- | 49       | -- | --  | --  | --  | -- | 49       | -- |                              |      |
| 塩化水素濃度       | 1号炉 | ppm                 | -- | -- | -- | -- | 6.7      | -- | --  | --  | --  | -- | 1.5      | -- | 80ppm<br>以下                  | 煙突   |
|              | 2号炉 | ppm                 | -- | -- | -- | -- | 3.3      | -- | --  | --  | --  | -- | 8.5      | -- |                              |      |
| 測定結果の得られた年月日 |     | --                  | -- | -- | -- | -- | R7. 9.26 | -- | --  | --  | --  | -- | R8. 3.17 | -- | --                           | --   |
| 全水銀          | 1号炉 | μg/m <sup>3</sup> N | -- | -- | -- | -- | 18       | -- | --  | --  | --  | -- | 4.4      | -- | 30μg/m <sup>3</sup> N<br>以下  | 煙突   |
|              | 2号炉 | μg/m <sup>3</sup> N | -- | -- | -- | -- | 13       | -- | --  | --  | --  | -- | 2.4      | -- |                              |      |

5 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

| 項目           |     | 単位                      | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月       | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 環境保全目標値                          | 測定場所 |
|--------------|-----|-------------------------|----|----|----|----|----------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----------------------------------|------|
| 排ガスを採取した年月日  | 1号炉 | --                      | -- | -- | -- | -- | R7. 8.19 | -- | --  | --  | --  | -- | -- | -- | --                               | --   |
|              | 2号炉 | --                      | -- | -- | -- | -- | R7. 8.20 | -- | --  | --  | --  | -- | -- | -- |                                  |      |
| 測定結果の得られた年月日 |     | --                      | -- | -- | -- | -- | R7. 9.26 | -- | --  | --  | --  | -- | -- | -- | --                               | --   |
| ダイオキシン類濃度    | 1号炉 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | -- | -- | -- | -- | 0.022    | -- | --  | --  | --  | -- | -- | -- | 0.5ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>以下 | 煙突   |
|              | 2号炉 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | -- | -- | -- | -- | 0.020    | -- | --  | --  | --  | -- | -- | -- |                                  |      |