令和８年度
奥能登クリーンセンターごみ焼却施設　維持管理情報
（廃棄物の処理及び清掃に関する法律８条の３第２項に基づく項目）

１　処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年合計
可燃ごみ	1号炉焼却量	t	312.82	234.18	193.95	341.12	235.36	203.37	222.27						1,743.07
	2号炉焼却量	t	256.63	230.15	180.62	321.30	230.19	205.84	215.64						1,640.37
	合計	t	569.45	464.33	374.57	662.42	465.55	409.21	437.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.44

２　燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度（連続測定の日平均値）

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値	測定場所
燃焼室中の	1号炉	℃	944.8	942.6	934.9	943.5	938.7	935.7	945.4						850℃以上	燃焼室
燃焼ガス温度	2号炉	℃	948.8	950.6	940.2	944.4	940.4	940.5	944.8							出口
集じん器に流入する	1号炉	℃	184.9	184.9	184.5	185.0	184.9	184.7	185.0						200℃以下	集じん器
燃焼ガス温度	2号炉	℃	184.7	184.8	184.5	184.9	184.8	184.8	184.9							入口
排ガス中の	1号炉	ppm	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0						30ppm以下	煙突
一酸化炭素濃度	2号炉	ppm	1.1	1.0	1.1	1.0	0.6	0.5	0.8						（4H平均）	

３　冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

項目		除去日
冷却設備	1号炉	R8.06.25、R8.10.27
ガス冷却室	2号炉	R8.04.01、R8.06.25、R8.10.27
排ガス処理設備	1号炉	集じん器差圧による自動逆洗を常時実施
ろ過式集じん器	2号炉	集じん器差圧による自動逆洗を常時実施

４　ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	環境保全目標値	測定場所
排ガスを採取した年月日	1号炉	--	--	--	--	R8. 7. 9	--	--	--						--	--
	2号炉	--	--	--	--	R8. 7.10	--	--	--							
測定結果の得られた年月日		--	--	--	--	R8. 8.20	--	--	--						--	--
ばいじん濃度	1号炉	g/m³N	--	--	--	0.007	--	--	--						0.05g/m³N	煙突
	2号炉	g/m³N	--	--	--	0.009	--	--	--						以下	
硫黄酸化物濃度	1号炉	ppm	--	--	--	2	--	--	--						80ppm	煙突
	2号炉	ppm	--	--	--	2	--	--	--						以下	
窒素酸化物濃度	1号炉	ppm	--	--	--	55	--	--	--						250ppm	煙突
	2号炉	ppm	--	--	--	70	--	--	--						以下	
塩化水素濃度	1号炉	ppm	--	--	--	6.7	--	--	--						80ppm	煙突
	2号炉	ppm	--	--	--	12	--	--	--						以下	
測定結果の得られた年月日		--	--	--	--	R8. 8.20	--	--	--						--	--
全水銀	1号炉	μg/m³N	--	--	--	3	--	--	--						30μg/m³N	煙突
	2号炉	μg/m³N	--	--	--	3.2	--	--	--						以下	

５　排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	環境保全目標値	測定場所
排ガスを採取した年月日	1号炉	--	--	--	--	R8. 7. 9	--	--	--						--	--
	2号炉	--	--	--	--	R8. 7.10	--	--	--							
測定結果の得られた年月日		--	--	--	--	R8. 8.20	--	--	--						--	--
ダイオキシン類濃度	1号炉	ng-TEQ/m³N	--	--	--	0.0088	--	--	--						0.5ng-TEQ/m³N	煙突
	2号炉	ng-TEQ/m³N	--	--	--	0.0003	--	--	--						以下	